



Consorzio Industriale Provinciale  
Cagliari

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE**  
**DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N° 85 DEL 10/06/2016**

*Oggetto: affidamento sostituzione circolatore impianto climatizzazione torre uffici  
Centro Servizi.*

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Congiu, nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dall' articolo 23 dello Statuto consortile:

- considerato che durante i controlli periodici inerenti il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione del Centro Servizi, è stata riscontrata la rottura di uno dei due circolatori primari dell'unità di raffreddamento Carrier (in uso uno di riserva all'altro) a servizio della palazzina uffici del Centro Servizi;
- considerato che detti circolatori primari dell'unità di raffreddamento Carrier sono stati installati originariamente nell'anno 1991 e che pertanto non è conveniente né possibile riparare il circolatore non funzionante;
- considerato che pertanto occorre sostituire con urgenza il circolatore non funzionante, onde evitare la possibilità che gli uffici restino senza climatizzazione;
- visto l'art. 2 del Contratto d'Appalto stipulato tra il Consorzio e la SIGIT in data 24.02.2016 relativo al "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione del Centro Servizi", che prevede che eventuali manutenzioni straordinarie, relative a guasti, debbano essere eventualmente autorizzate a seguito della presentazione di un dettagliato preventivo di spesa;
- visto il preventivo presentato dalla stessa Società SIGIT che prevede oltre alla fornitura e posa in opera del circolatore, tutte le modifiche dei collegamenti idrici ed elettrici dell'impianto, nonché il montaggio di una piccola copertura in lamiera zincata per un importo onnicomprensivo di €. 1.880,00 oltre IVA;
- vista la nota interna dell'Ufficio Tecnico Gestioni che ha valutato e ritiene economicamente congrua e vantaggiosa per il Consorzio l'offerta presentata dalla società SIGIT;
- visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50;

Tutto ciò premesso



**Consorzio Industriale Provinciale  
Cagliari**

## DETERMINA

- di affidare alla Società SIGIT la fornitura e posa in opera di n. 1 circolatore primario dell'unità di raffreddamento Carrier (in uso uno di riserva all'altro) a servizio della palazzina uffici del Centro Servizi, comprese tutte le modifiche dei collegamenti idrici ed elettrici dell'impianto, nonché il montaggio di una piccola copertura in lamiera zincata a protezione degli agenti atmosferici per un importo omnicomprensivo di €. 1.880,00 oltre IVA;
- di nominare quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione della fornitura il geom. Giovanni Ticca;
- di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel conto gestionale del Consorzio.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Alberto Liguori)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)